

АКТ (ПАСПОРТ)

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

г. Чайковский

"10" сентябрь 2019г.

- населенный пункт _____
1. Название здания (сооружения) жилой дом _____
 2. Адрес ул. Декабристов, дом 3/1 _____
 3. Владелец (балансодержатель) ООО «Теплотекс» _____
 4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _____
 5. Год постройки 1977г _____
 6. Материал стен силикальцит _____
 7. Этажность пять _____
 8. Наличие подвала имеется _____

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя Карачинский С.В. - зам. директора по тех. вопросам _____

Члены комиссии

1. Черепанова М.И. - инженер по КЭЗ _____
2. Транда К.В. - инженер - энергетик _____
3. Калабин А.А. - инженер - теплотехник _____

Представители

1. Карпова Л.И. - член совета дома _____
2. _____

произвела проверку готовности дом по вышеуказанному адресу
наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля ж/б : удовлетворительное, выполнен ремонт кровли над кв. № 17 _____
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное _____
- в) фасад и наружные водостоки: наличие волосяных трещин, установлены маячки _____
- г) проемы: установлены пластиковые тамбурные двери по кап. ремонту _____
- д) внутренние помещения: удовлетворительное _____
- е) подвальные и встроенные помещения удовлетворительное _____
- ж) отмостки и благоустройство: имеются трещины, сколы _____
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные: удовлетворительное _____
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы: удовлетворительное _____
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное _____
- л) оборудование, инженерные устройства износ трубопровода отопления требуется кап.ремонт _____

м) _____

2. Обеспеченность:




- а) топливом (запас в днях) _____
- б) уборочным инвентарем обеспечен _____

Выводы и предложения: дом готов к отопительному сезону _____

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:


С.В. Карачинский

М.И. Черепанова

К.В. Транда
А.А. Калабин
Л.И. Карпова 