

АКТ (ПАСПОРТ)

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

- г. Чайковский " 12 " сентября 2019г.
населенный пункт
1. Название здания (сооружения): жилой дом
 2. Адрес: Сиреневый бульвар, д.4
 3. Владелец (балансодержатель): ООО «Теплотекс»
 4. Пользователи (наниматели, арендаторы): _____
 5. Год постройки: 2007г.
 6. Материал стен: кирпич
 7. Этажность: 5эт.
 8. Наличие подвала: нет

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: С.В.Карачинский – зам. директора по тех. вопросам ООО «Теплотекс»

Члены комиссии:

1. К.В.Транда – инженер – энергетик
2. А.А.Калабин – инженер-теплотехник
3. А.И.Баландина – инженер КЭЗ

Представители собственников:

1. Стукова И.И. – ст. по дому
2. _____

произвела проверку готовности дома по вышеуказанному адресу
наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля: удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция): удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки: удовлетворительное; цоколь-отслоение раствора, сколы,
- г) проемы: удовлетворительное
- д) внутренние помещения: удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения: удовлетворительное
- ж) отмстки и благоустройство: местами сколы, трещины, проседание
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные: удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы: удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение: удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства: требуется кап.ремонт системы ХВС

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) _____

б) уборочным инвентарем _____

Выводы и предложения: дом готов к отопительному сезону

Подписи:

Председатель комиссии: _____ (С.В.Карачинский)

Члены комиссии: _____ (К.В.Транда)

_____ (А.И.Баландина)

_____ (А.А.Калабин)

_____ (И.И.Стукова)